



Polam Nakło

Zakłady Sprzętu Instalacyjnego „POLAM - NAKŁO S.A. PL 89-100 Nakło nad Notecią, ul. Kościelna 8

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE Nr 81/2019

Nazwa wystawcy : **Zakłady Sprzętu Instalacyjnego  
POLAM - NAKŁO S.A.**  
Adres wystawcy: **ul. Kościelna 8 89-100 Nakło n. Notecią**

Przedmiot deklaracji: **ROZŁĄCZNIKI. ŁĄCZNIKI KRZYWKOWE**  
**<sup>1)</sup>ŁK 16A, 25A,**  
**<sup>2)</sup>ŁK 40A, 63A,**

Kategorie użytkowania: AC-22A, AC-23A, AC-3

Znamionowe napięcie izolacji:  $U_i$ - 690V

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane:  $U_{imp}$ - 6kV

Znamionowy prąd ciągły:  $I_n=I_{th}$ - <sup>1)</sup>16A, 25A <sup>2)</sup>40A, 63A.

Napięcie znamionowe łączeniowe:  $U_c$ - 230V, 400V, 500V

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany:  $I_{cw}$ - <sup>1)</sup>0,7 kA,1s; <sup>2)</sup> 1,5 kA,1s

Prąd znamionowy załączalny zwarciowy:  $I_{cm}$ - <sup>1)</sup> 1,0 kA<sub>max</sub>, <sup>2)</sup> 2,7 kA<sub>max</sub>

Stopień ochrony obudowy: IP44, IP65

**Przedmioty deklaracji opisane wyżej są zgodne z wymaganiami następujących dokumentów:**

Nr dokumentu :	Tytuł :
<b>Dyrektywa: LVD 2014/35/UE</b>	W sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia.
<b>Dyrektywa: RoHS 2011/65/UE</b>	W sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wprowadzonej do prawa polskiego Dz. U. z dn. 10 maja 2013 r., poz. 546 (uchylenie dotychczasowych przepisów) i 547 (wprowadzenie nowego porządku prawnego).
<b>PN-EN60947-3</b>	Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Część 3: Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymi

Informacje dodatkowe:

Wyroby posiadają prawo do oznaczenia znakiem „B” wydanym przez BBJ-SEP WARSZAWA

<sup>1)</sup> Certyfikat B/12/099/18 ważny do 20.12.2023. Sprawozdanie z badań LA-18.098/18.041/1

<sup>2)</sup> Certyfikat B/12/100/18 ważny do 20.12.2023. Sprawozdanie z badań LA-18.098/18.041/2

PREZES ZARZĄDU  
Dyrektor Naczelny  
*Dariusz Bonin*  
Dariusz Bonin

NAKŁO 01. 10. 2019 r.

(podpis osoby upoważnionej)

Regon: 091 189 392

NIP: 558-000-12-42

Tel.....+48 052 386 09 47,43,44,50

Fax ..... +48 052 386 09 55

e-mail: [handel@polam.naklo.pl](mailto:handel@polam.naklo.pl)

Internet: [www.polam.naklo.pl](http://www.polam.naklo.pl)